LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	QUADRO ELETTRICO
	PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA
	PRESA E SPINA FISSE DA PARETE A 90° 220V 2P+T DA 16A PER ALIMENTAZIONE UPS MT
	CANALA METALLICA O PASSERELLA A TRAVERSINI
aa Øy [PTx]	CIRCUITO aa TUBAZIONE y E TIPO POSA x
XX	NOME CIRCUITO

TABELLA CAVI - POTENZA

CIRCUITO	FORMAZIONE	TIPO CAVO
QPCP	18x240	FG7(O)M1 0.6/1kV
QPCSA	3.5x95	FG7(O)M1 0.6/1kV
QEXGE	5G10	FG7(O)M1 0.6/1kV
QUFF	3G6	FG7(O)M1 0.6/1kV
Q.SAT	3G1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
Q.ECOS	3G1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
Q.ALLARME	3G1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
P1-P2-P4	3x240+1G120	FG7(O)M1 0.6/1kV
VP1-VP2-VP4	4G1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
CM1-CM2	4G4	FG7(O)M1 0.6/1kV
CP1	4G2.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
PA	3G2.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
MPO	2x1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
UPS MT	3G2.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
UPS ST	3G2.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
LINEA MT DG	3x95	RG7H1M1 12/20kV
LINEA MT TR	3x95	RG7H1M1 12/20kV
LINEA TR1	3x50	RG7H1M1 12/20kV
LINEA TR2	3x50	RG7H1M1 12/20kV

TIPI DI POSA

POSA TIPO 31-32:
CAVI SENZA GUAINA E CAVI MULTIPOLARI
(O UNIPOLARI CON GUAINA) IN CANALI
POSATI SU PARETE CON PERCORSO ORIZZONTALE O VERTICALE

POSA TIPO 3A:
CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA)
IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI

POSA TIPO 33A:
CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA)
POSATI IN CANALI INCASSATI NEL PAVIMENTO

POSA TIPO 18:
CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA)
CON O SENZA ARMATURA, E CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE
POSATI SU PASSERELLE A TRAVERSINI

PIANTA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
scala 1:50



PIANTA SALA POMPE
scala 1:50



PIANTA CABINA ENEL
scala 1:50



UNIONE EUROPEA — REPUBBLICA ITALIANA — REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA / REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013
ASSE IV - L. di A. 4.1.5.b - Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica (iter12)

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO L'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE MT, MT/bt E bt DELLA DIGA MEDAU ZIRIMILIS E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PARINGIANU (STAGN'E FORRU)

Allegati grafici

Sollevamento Paringianu: Situazione di Progetto
Distribuzione principale MT e bt
Alimentazione Pompe e Attuatori

Allegato: B2.11

scala: 1:50

Redatto dal Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Progettisti
Dott. Ing Marco Cordeddu
P.I. Andrea Tronci
P.I. Alessandro Angius

Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Marco Cordeddu

Collaborazioni tecniche
Dott. Ing. Alessandro Pinna
P.I. Dionisio Rivano
Sig. Marcello Corrias
Sig. Giacinto Murgia
Sig. Giuseppe Sitzia
P.I. Paolo Aresu
Geom. Marco Orrù

Coordinatore della Sicurezza
P.I. Alessandro Angius

Il Direttore di Servizio
Dott. Ing. Franco Ollargiu

Coordinamento Elaborazioni Grafiche
Geom. Fabienna Usai

Il Direttore Generale ff
Dott.Ing. Franco Ollargiu

Marzo 2013