LEGENDA

- QUADRO ELETTRICO
- INTERRUTTORE UNIPOLARE
- DEVIATORE UNIPOLARE
- PLAFONIERA 2x36W IP65
- PLAFONIERA 2x36W IP65 CON INVERTER AUTONOMIA 1h
- PLAFONIERA 2x18W IP65 CON INVERTER AUTONOMIA 1h
- CORPO ILLUMINANTE D'EMERGENZA 1x18W AUTONOMIA 1h
- PROIETTORE
- CELLULA FOTOSENSIBILE CREPUSCOLARE
- PRESA INDUSTRIALE 220V 2P+T DA 16A INTERBLOCCATA DOTATA DI FUSIBILE
- PRESA INDUSTRIALE 380V 4P+T DA 32A INTERBLOCCATA DOTATA DI FUSIBILE
- PRESA BIPASSO 10/16A
- PRESA UNEL P30 10/16A
- INTERRUTTORE BIPOLARE
- SCALDACQUA
- CASSETTA DI DERIVAZIONE
- CANALA METALLICA O PASSERELLA A TRAVERSINI
- TERMOSTATO AMBIENTE
- ESRATTORE D'ARIA
- aa Øy [PTx] CIRCUITO aa TUBAZIONE y E TIPO POSA x
- XX NOME CIRCUITO

TABELLA CAVI - POTENZA		
CIRCUITO	FORMAZIONE	TIPO CAVO
LM-EMM	2x1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
LT-EMT	2x1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
LI-EMI	2x1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
LC-EMC	2x1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
LP1-EMP1	2x1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
LG-EMG	2x1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
LB-EMB	2x1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
LU-EMU	2x1.5	N07V-K 450/750V
LEM	2x1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
LEA	2x1.5	FG7(O)M1 0.6/1kV
PM	5G6	FG7(O)M1 0.6/1kV
PP	5G6	FG7(O)M1 0.6/1kV
PG	5G6	FG7(O)M1 0.6/1kV
PP	5G6	FG7(O)M1 0.6/1kV
PD	5G6	FG7(O)M1 0.6/1kV
PB	3G4	FG7(O)M1 0.6/1kV
PU	3G4	N07V-K 450/750V

TIPI DI POSA

- POSA TIPO 31-32: CAVI SENZA GUAINA E CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA) IN CANALI POSATI SU PARETE CON PERCORSO ORIZZONTALE O VERTICALE
- POSA TIPO 3A: CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA) IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI
- POSA TIPO 33A: CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA) POSATI IN CANALI INCASSATI NEL PAVIMENTO
- POSA TIPO 18: CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA) CON O SENZA ARMATURA, E CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE POSATI SU PASSERELLE A TRAVERSINI

PIANTA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

scala 1:50



PIANTA CABINA ENEL

scala 1:50



UNIONE EUROPEA — REPUBBLICA ITALIANA — REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA / REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013
ASSE IV - L. di A. 4.1.5.b - Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica (iter12)

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO L'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE MT, MT/bt E bt DELLA DIGA MEDAU ZIRIMILIS E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PARINGIANU (STAGN'E FORRU)

Allegati grafici

Sollevamento Paringianu: Situazione di Progetto
Schema d'installazione
Servizi Ausiliari

Allegato: B2.12

scala: 1:50

Redatto dal Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Progettisti	***Responsabile del Procedimento***	***Collaborazioni tecniche***
Dott. Ing Marco Cordeddu	*Dott. Ing. Marco Cordeddu*	*Dott. Ing. Alessandro Pinna*
P.I. Andrea Tronci		*P.I. Dionisio Rivano*
P.I. Alessandro Angius		*Sig. Marcello Corrias*
		Sig. Giacinto Murgia
		Sig. Giuseppe Sitzia
		P.I. Paolo Aresu
		Geom. Marco Orrù
Coordinatore della Sicurezza	***Il Direttore di Servizio***	***Coordinamento Elaborazioni Grafiche***
P.I. Alessandro Angius	*Dott. Ing. Franco Ollargiu*	*Geom. Fabienna Usai*

Il Direttore Generale ff
Dott.Ing. Franco Ollargiu

Marzo 2013