

**SEZIONE A-A**

Sfisto DN 80  
Valvola a farfalla DN 200  
Giunto di smontaggio DN 200  
Idrovalvola di regolazione DN 200  
Valvola di sovrappressione 3" Saricenesca DN 80  
Scarico  
Valvola a farfalla DN 200  
By-pass torino  
Alimentazione torino  
Blocco appoggio in cls  
Sella in cls  
Riduzione diametro da Ø 300 a Ø 200  
da Sengrifi Nord

0.70  
+34.69  
19.41  
4.56  
0.67  
Ø200  
1.00  
0.30  
135°  
135°  
Ø600  
18.00  
0.67  
1.00  
0.30

**SEZIONE B-B**

Long. e tras. Ø12  
long. 6+6 L=6.45  
tras. 6+6 L=3.15  
N. 97 staffe Ø8/20  
L=1.70  
Long. e tras. Ø12  
long. 2+2 L=6.45  
tras. 2+2 L=3.15  
Armatura cordolo  
+37.29  
Cordolo in c.a. R'ck 30  
Muratura in blocchi di cls.  
Intonaco  
Pittura al quarzo  
Solai misto in c.a. (Art. 19)  
Impermeabilizzazione con guaina bituminosa  
Pavimento in piastrelle di gres rosso  
Blocco appoggio tubazioni  
+34.89  
Fondazione in cls. R'ck 25  
Sottofondazione in cls. R'ck 15  
Blocco di ancoraggio in cls. R'ck 25  
+34.79  
+34.69  
Rete elettrosaldata Ø 10 maglia 20x20  
Marciaiede in cls. R'ck  
Pietrame  
Cordonata

6.50  
2.20  
0.30  
0.50  
0.10  
1.20  
1.00  
7.60  
6.50  
0.20  
0.15  
0.20  
0.40  
0.20  
0.15  
0.35  
0.30  
0.15

[illegible]

# SEZIONE B-B

This architectural cross-section, labeled 'SEZIONE B-B', illustrates the structural details of a building's exterior wall and foundation. The drawing includes the following elements and dimensions:

- Foundation and Sub-foundation:** The base consists of a 'Fondazione in cls. R'ck 25' (concrete foundation) and a 'Sottofondazione in cls. R'ck 15' (sub-foundation). The total width of the foundation is 7.60, with a central section of 6.50. The height of the foundation is 1.20, and the sub-foundation height is 0.10.
- Wall and Floor Details:** The wall is constructed from 'Muratura in blocchi di cls.' (concrete block masonry) and is finished with 'Intonaco' (plaster) and 'Pittura al quarzo' (quartz paint). The floor is made of 'Pavimento in piastrelle di gres rosso' (red ceramic tiles) and includes a 'Blocco appoggio tubazioni' (pipe support block).
- Roof and Ceiling Details:** The ceiling is finished with 'Intonaco' and 'Pittura lavabile' (washable paint). The roof structure includes 'Long. e trav. Ø12' (longitudinal and transverse reinforcement bars) and 'N. 97 staffe Ø8/20 L=1.70' (97 stirrups). The roof is covered with 'Impermeabilizzazione con guaina bituminosa' (bituminous waterproofing) and a 'Solaio misto in c.a. (Art. 19)' (mixed concrete slab).
- Other Details:** The drawing shows a 'Cordolo in c.a. R'ck 30' (concrete curb), 'Armatura cordolo' (curb reinforcement), 'Rete elettrosaldata Ø 10 maglia 20x20' (welded mesh), 'Marciapiede in cls. R'ck 25' (concrete sidewalk), and 'Cordonata' (curb).
- Dimensions:** Key dimensions include a total width of 7.60, a central width of 6.50, a wall height of 2.20, and various reinforcement bar diameters (Ø12, Ø8/20) and lengths (L=1.70, L=3.15, L=5.45).

**PIANTA ARMATURA PLATEA**

pos. 1 1Ø10/20  
n. 33 L=576

pos. 2 1Ø10/20

274 274

20 44

distanzialtori Ø8  
n. 40 L=84

20 20

644 644

pos. 2 1Ø10/20  
n. 13+13 L=708

**PROSPETTO PRINCIPALE**

**BLOCCO APPOGGIO TUBAZIONI**  
Sc: 1:20

Pianta

Collari di ancoraggio in acciaio 50x5x400 mm

0.8 0.4 0.3 0.1

0.5 0.5

DN 200

0.8 0.4 0.5 0.3 0.8

0.5 0.5

0.8

**SEZIONE**

1.00 0.95 0.85 0.45

1.00

25

PROSPETTO LATERALE

Serramento in ferro zincato lavorato

Lucchetto blindato

0.66 0.15

Pos. 4Ø8/20cm l=1.86

0.75

0.15

0.42

0.75

Pos. 4Ø8/20cm l=2.45

Sezione C-C

Collari di ancoraggio in acciaio 50x5x400 mm

Tubazione DN 200

0.6

0.8

0.7

0.9

0.2

Tirafondi ad uncino Ø8

PIANTA

0.85

0.60

0.80

0.50

0.40

0.20

0.10

0.45

The drawing consists of three main views: a side elevation (PROSPETTO LATERALE), a section C-C, and a plan view (PIANTA). The side elevation shows a door with a zinc-coated iron handle (Serramento in ferro zincato lavorato) and a blind lock (Lucchetto blindato). The section C-C shows the door's internal structure, including the 50x5x400 mm steel anchoring collars (Collari di ancoraggio in acciaio 50x5x400 mm) and the DN 200 pipe (Tubazione DN 200). The plan view shows the door's footprint with dimensions for the door frame and the door itself. The door is 0.85m wide and 0.80m high. The frame is 0.60m wide and 0.45m high. The door is 0.75m wide and 0.42m high. The section C-C shows the door is 0.75m wide and 0.42m high. The door is 0.75m wide and 0.42m high. The door is 0.75m wide and 0.42m high.

**BLOCCO APOGGIO TUBAZIONI**  
Sc: 1:20

**Pianta**

Collari di ancoraggio in acciaio 50x5x400 mm

DN 200

**POZZETTO SCARICO**  
Sc: 1:20

**SEZIONE**

n°9Ø10 l=0.70  
Verticali

0.66 0.15  
Pos. 4Ø8/20cm l=1.86

0.75  
0.15  
0.42 0.42  
0.75  
Pos. 4Ø8/20cm l=2.45

**Sezione C-C**

Collari di ancoraggio in acciaio 50x5x400 mm

Tubazione DN 200

0.6

0.8

Tirafondi ad uncino Ø8

0.2 0.9

0.7

**PIANTA**

0.85 0.60 0.50 0.10 0.20 0.10 0.45

The image contains two architectural documents. The left document is a technical drawing of a circular drainage structure, labeled 'POZZETTO SCARICO' with a scale of 'Sc: 1:20'. It shows a cross-section of a circular structure with a central circular opening. The outer diameter is 1.00, and the inner diameter is 0.45. The wall thickness is 0.95. The structure is shown in a plan view with a circular pattern of lines. The right document is a project title page for the 'REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA' (Autonomous Region of Sardinia). It features the Sardinian coat of arms and the text: 'MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE', 'Direzione Generale per le Reti', 'REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA', 'Assessorato dei Lavori Pubblici', 'Ente acque della Sardegna', 'Servizio Gestione Sud'. The project title is 'SAR/AC/08/B Risanamento e riassetto funzionale del Canale Principale Adduttore alimentato dal Sistema medio Flumendosa - Interventi di impermeabilizzazione sul canale -'. Below the title, it lists the financing sources: 'Finanziamento di opere idriche nelle aree sottoutilizzate ai sensi del D.M. n. 1179 del 14.10.2004 e del D.M. n. 1447 del 26.05.2005 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti', 'Accordo Regione Autonoma della Sardegna e MIIT n. 1844 del 21.07.2005', 'Decreto Direttoriale 114/DV del 07.12.2006 del Ministero delle Infrastrutture', and 'Decreto Direttoriale 11575 del 16.10.2012 del Ministero delle Infrastrutture'.

POZZETTO SCARICO  
Sc: 1:20

SEZIONE

1.00  
0.95  
0.85  
0.45

1.00

SAR/AC/08/B Risanamento e riassetto funzionale del Canale  
Principale Adduttore alimentato dal Sistema medio Flumendosa -  
Interventi di impermeabilizzazione sul canale -

Finanziamento di opere idriche nelle aree sottoutilizzate ai sensi del D.M. n. 1179 del 14.10.2004  
e del D.M. n. 1447 del 26.05.2005 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  
Accordo Regione Autonoma della Sardegna e MIIT n. 1844 del 21.07.2005  
Decreto Direttoriale 114/DV del 07.12.2006 del Ministero delle Infrastrutture  
Decreto Direttoriale 11575 del 16.10.2012 del Ministero delle Infrastrutture

PROGETTO ESECUTIVO

**PIANTA**

Dimensions shown in the drawing:

- Overall width: 0.85
- Central opening width: 0.60
- Overall height: 0.80
- Base thickness: 0.10
- Side wall height: 0.50
- Base width: 0.45

# Opere di interconnessione distretti irrigui Senorbi Nord-trexenta C

Cameretta terminale apparecchiature

Tavola:

**6g**

scala:

1:20/100

nome file:

SNBN-TXC\_Opere Interconnessioni.dwg

Redatto dal Servizio Gestione Sud - Settore Tecnico Centrale

**Progettisti:**

Ing. Sandro Bachis  
Ing. Filippo Zoncheddu

*Bachis*  
*Filippo Zoncheddu*

**Collaboratori:**

P.E. Giorgio Zara  
Ing. Federica Porcheddu  
Ing. Simona Sollinas  
Ing. Pietro Pillai  
Geom. Bruno Careddu

**Il Responsabile del Procedimento**  
Ing. Felice Soda

**Il Direttore del Servizio Gestione Sud**  
Ing. Felice Soda

**Il Direttore Generale f.f.**  
Ing. Franco Ollargiu

**APPROVATO CON DETERMINAZIONE**

n. 14 - SG del 04.04.2014

CAGLIARI, Marzo 2014