



Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Determinazione n°712 del 09/07/2019

**Oggetto: SOSTITUZIONE CENTRALINA AUTOMAZIONE DEL SEZ.TO 10 CANALE SX TIRSO
AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SPE ELECTRONICS S.R.L. IMPEGNO SPESA -
CIG Z2C2915EC5RUP GEOM. ROBERTO SALIS**

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'EAF in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/59 del 20.06.2019 avente ad oggetto il nulla osta all'esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 19 del 15 maggio 2019 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 2019";

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di Direzione del Servizio Gestione Nord sono state conferite al dirigente dell'Ente ing. Libero Ferreri a decorrere dal 01.09.2016 e per un quinquennio;

Premesso che:

- La gestione del canale adduttore Sinistra Tirso (2C.C1) avviene attraverso l'utilizzo del sistema di telecontrollo che consente, tra l'altro, di
 - monitorare in tempo reale i livelli idrici nei diversi tratti del canale, le portate erogate alle utenze dislocate lungo tutto lo sviluppo dello stesso;
 - regolare l'apertura delle paratoie di intercettazione installate nei sezionamenti lungo linea;
- per poter programmare la portata da far transitare nel canale al fine di garantire l'erogazione alle utenze è necessario operare nei sezionamenti lungo linea in modo da garantire adeguati livelli idrici ed evitare disservizi alle utenze;
- la regolazione dei sezionamenti avviene con la trasmissione via radio dei comandi in partenza dal centro operativo per le diverse periferiche installate lungo il canale;
- attualmente il sistema di telecontrollo/telecomando del sezionamento n.10 risulta non funzionare regolarmente a causa del fuori servizio della centralina locale che consente di avere un dialogo continuo tra il centro operativo e la periferica;

Considerato che:

- al fine di consentire il regolare esercizio in sicurezza del canale Sx Tirso, si rende necessario ripristinare le condizioni di efficienza del sezionamento n.10 provvedendo con urgenza alla sostituzione della Centralina di automazione ASI con controllore a logica programmabile installata presso il sezionamento n.10;
- analoghi interventi di manutenzione sono state a suo tempo affidati/eseguiti con positivi risultati dalla ditta SPE Electronics S.r.l. di Assemini (CA);

Visto:

- il preventivo di spesa prot. n. SEO030 del 02.07.2019 presentato dalla ditta SPE Electronics S.r.l. di Assemini (CA), per un importo complessivo di € 2.350,00 + IVA per la sostituzione della Centralina di automazione ASI con controllore a logica programmabile installata presso il sezionamento n.10;
- l'importo richiesto è congruo e conveniente per quanto offerto;
- la spesa complessiva di di € 2.867,00 (di cui € 517,00 per IVA) graverà sul capitolo SC10.1903/2019 (Manutenzione ordinaria delle opere del SIMR SGN) CDR 00.00.01.19;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta SPE Electronics S.r.l. – (P.I. 02030710921) – Z.I. Macchiareddu - 6^a strada, angolo 3^a – 09032 Assemini (CA), la *"Sostituzione Centralina di automazione del Sezionamento 10 – Canale Sx Tirso"* per il prezzo complessivo di € 2.867,00 (di cui € 517,00 per IVA);
2. di impegnare a favore della Ditta SPE Electronics S.r.l. – (P.I. 02030710921) – Z.I. Macchiareddu - 6^a strada, angolo 3^a – 09032 Assemini (CA), l'importo di € 2.867,00 come di seguito indicato:

<i>Importo</i>	<i>Capitolo</i>
€ 2.867,00	SC10.1903/19 (Manutenzione ordinaria delle opere del SIMR SGN) CDR 00.00.01.19;

per la *"Sostituzione Centralina di automazione del Sezionamento 10 – Canale Sx Tirso"*;

3. di incaricare il Geom. Roberto Salis quale Responsabile dell'esecuzione del Contratto;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013"

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

L.F.

Il Direttore del Servizio

Ing. Libero Ferreri

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.