



Il Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Determinazione n° **2263** del **29 DIC 2017**

Oggetto: Fornitura delle valvole di sicurezza e di intercettazione per i serbatoi delle casse d'aria dei sollevamenti di competenza del Servizio Gestione SUD: MACCHIAREDDU, ONC, SULCIS BASSO FLUMENDOSA, INTEGRATIVO 1, IS ARENAS; Affidamento diretto alla Ditta SPLUGA di Andrea Cagnacci & C (Art. 36 comma 2° lettera a del D.Lgs. N° 50/2016) € 751,58 Impegno di spesa cap. U1.03.28.04/2018 "Manutenzioni elettriche ordinarie delle opere del SIMR" CIG: Z5F2180B80 RUP: Ing. Marco Cordeddu.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 24 del 16 maggio 2017 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione di cassa 2017;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 36 del 06.07.2017 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche sono state conferite al dirigente ing. Antonio Attene a decorrere dal 06.07.2017;

Premesso che:

- l'ENAS è preposto alla gestione del sistema idrico multisettoriale della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti della LR n° 19/2006 e s.m.i. e che, a tal fine, ha la necessità di procedere all'esecuzione di numerosi interventi di manutenzione necessari a garantire il funzionamento delle suddette opere oltre all'effettuazione delle verifiche periodiche interne e di legge obbligatorie per la sicurezza dei lavoratori;
- In particolare, gli impianti di sollevamento essendo dotati di Serbatoi a pressione, l'art. 71 c. 11 D.Lgs 81/08 prescrive che le verifiche periodiche devono essere effettuate ai fini della sicurezza, con frequenza biennale o triennale a seconda dell'apparecchiatura interessata;
- I nuovi impianti, secondo il D.M. del 1° dicembre del 2004 n. 329 del Ministero delle attività produttive devono essere sottoposti a una verifica di accertamento della corretta installazione, denominata verifica di primo impianto o di messa in servizio da parte dell'INAIL attraverso il collaudo, previa consegna dell'omologazione dell'attrezzatura.
- Per quanto detto, per effettuare le verifiche di legge è opportuno sostituire le valvole di sicurezza installate su ogni singolo serbatoio.

- Nella fattispecie si rende necessario provvedere all'acquisto delle valvole di sicurezza e valvole di intercettazione per i serbatoi delle casse d'aria dei sollevamenti di competenza del Servizio Gestione SUD: MACCHIAREDDU, ONC, SULCIS BASSO FLUMENDOSA, INTEGRATIVO 1, IS ARENAS;
- che è stato richiesto un preventivo alla società SPLUGA che fornisce le opportune garanzie e competenze per la fornitura di che trattasi;
- I funzionari tecnici del SEMS hanno predisposto i conseguenti elementi essenziali del contratto;

considerato che:

- alla data del 27/12/2017 presso il protocollo generale dell'Ente è pervenuta la suddetta offerta pari ad € 751,58 oltre Iva di legge, della ditta SPLUGA di Andrea Cagnacci & C snc S.S.293 Z.I. 09010 Vallermosa (CA), pervenuta con prot. n. 28535 del 27/12/2017, che è risultata rispondente ai requisiti tecnici richiesti e congrua rispetto ai valori di mercato delle apparecchiature simili oltre che conveniente per l'Ente;
- in rapporto all'importo offerto per l'espletamento della fornitura in oggetto si può procedere all'affidamento diretto, risultando lo stesso inferiore ai limiti di cui all'art. 36 comma 2a del D.Lgs. n° 50/16;

Considerato che la relativa spesa dell'affidamento è pari a complessivi euro € 751,58 + IVA, a gravare sul capitolo U1.03.28.04/2018; "Manutenzioni elettriche ordinarie delle opere del SIMR";

DETERMINA

- l'approvazione degli elementi essenziali del contratto per la "Fornitura delle valvole di sicurezza e di intercettazione per i serbatoi delle casse d'aria dei sollevamenti di competenza del Servizio Gestione SUD: MACCHIAREDDU, ONC, SULCIS BASSO FLUMENDOSA, INTEGRATIVO 1, IS ARENAS, predisposto dai funzionari tecnici del SEMS non materialmente allegati alla presente, ma agli atti del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche;
- l'affidamento alla ditta SPLUGA di Andrea Cagnacci & C snc S.S.293 Z.I. 09010 Vallermosa (CA) della fornitura di che trattasi;
- di assumere l'impegno di spesa in favore della ditta SPLUGA di Andrea Cagnacci & C snc S.S.293 Z.I. 09010 Vallermosa (CA) di complessivi € 916,93 (euro novecentosedici/93) di cui:
 - euro 751,58 sul capitolo U1.03.28.04/2018 Manutenzioni elettriche ordinarie delle opere del SIMR;
 - euro 165,35 sul capitolo U1.10.14.18/2018 Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali;
- di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto rispettivamente l'ing. Marco Cordeddu e il PI Alberto Mura funzionari del SEMS;
- la trasmissione al SACP della presente determinazione per i provvedimenti di competenza.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n° 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche
Il Direttore

Ing. Antonio Attene



Spazio riservato al Servizio Ragioneria

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401001768
Impegno di Spesa	PL. 0/2465
Cap. U1.03.28.04	Esercizio 2018
Importo €	751,58
Cap. U1.10.14.18	Esercizio 2018
Importo €	165,35
Data	29/12/17

