



Il Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Determinazione n°1036 del 05/09/2019

Oggetto: Fornitura di ricambi per la pompa tipo TK200-250B/7 della ROTOS (PLSO005) installata presso l'impianto di sollevamento Sulcis nel comune di UTA. Affidamento diretto alla Ditta Gruppo Aturia (Art. 36 comma 2° lettera a del D.Lgs. N° 50/2016) € 6.200,00 + IVA - Impegno di spesa Capitolo SC10.1903/2019 CDR 00.00.01.28 - CIG: Z16295CC25 RUP: Ing. Marco Cordeddu.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'EAF in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/59 del 20.06.2019 avente ad oggetto il nulla osta all'esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 19 del 15 maggio 2019 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 2019";

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24 del 28/05/2019 con la quale le funzioni di direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche sono state conferite al dirigente Ing. Roberto Maurichi a decorrere dal 01.06.2019;

PREMESSO CHE:

- l'ENAS è preposto alla gestione del sistema idrico multisettoriale della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti della LR n° 19/2006 e s.m.i. e che, a tal fine, ha la necessità di procedere all'esecuzione di numerosi interventi di manutenzione necessari a garantire il funzionamento delle suddette opere;
- in particolare, nello specifico, presso la Centrale di sollevamento Sulcis nel comune di Uta in seguito all'utilizzo intenso di questi anni, alle criticità emerse dovute all'infiltrazione dell'acqua nei cuscinetti ed in previsione dell'utilizzo intenso previsto per l'autunno prossimo in occasione dello svuotamento dell'invaso di Bau Pressiu, la società costruttrice delle cinque pompe originali si è resa disponibile ad studiare una soluzione costruttiva che eviti l'infiltrazione dell'acqua nei cuscinetti per garantire una migliore continuità di servizio evitando gli interventi di revisione e/o riparazione frequenti;
- In seguito allo studio da parte della ditta costruttrice della soluzione costruttiva sulla pompa tipo TK200-250B/7 della ROTOS (PLSO005) inviata presso lo stabilimento di Gessate è stato ritenuto opportuno sostituire le 7 giranti e i due diffusori in quanto particolarmente usurati;

CONSIDERATO CHE:

- l'attività di fornitura delle giranti e diffusori non era prevista nella proposta di studio della soluzione costruttiva e nella normale revisione prevista da parte della società Gruppo Aturia ;
- è stata individuata una soluzione costruttiva concordata con i tecnici dell'ENAS che eviterebbe l'infiltrazione dell'acqua nei cuscinetti LG ed LOG per cui si ritiene opportuno utilizzare la pompa suddetta come modificata già dalla prossima attivazione dell'impianto prevista per settembre;
- non c'è altra possibilità di fornitura dei suddetti ricambi oltre a quella di avvalersi del costruttore che fornisce tutte le garanzie di sicurezza funzionale e prestazionale della pompa;

- in data 18.07.2019, prot. n. 14849, su richiesta dei tecnici del SEMS è pervenuta l'offerta della Società Gruppo Aturia per la fornitura dei suddetti ricambi fermo restando che tutta l'attività ingegneristica e di manodopera resta a carico del costruttore;
-
- in rapporto all'importo offerto per l'espletamento della fornitura in oggetto si può procedere all'affidamento diretto, risultando lo stesso inferiore ai limiti di cui all'art. 36 comma 2a del D.Lgs. n° 50/16;
- per dar corso a quanto esposto è stato predisposto dai tecnici del SEMS il documento "Elementi essenziali del contratto", in cui vengono definite le specifiche dei ricambi da fornire e le condizioni per l'espletamento della prestazione.

ATTESO CHE:

- la spesa di Euro 7.564.00, di cui euro 6.200,00 come imponibile e EURO 1.364,00 per IVA relativa alla **Fornitura di ricambi per la pompa tipo TK200-250B/7 della ROTOS (PLSO005) installata presso l'impianto di sollevamento Sulcis nel comune di UTA** è stata programmata come attività di manutenzione ordinaria sul capitolo **SC10.1903/2019** nel Bilancio di Previsione 2019/2021 e Bilancio di Cassa 2019 di pertinenza del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche ed è stata verificata la relativa disponibilità dello stanziamento;

ATTESO che l'impegno di spesa è atto gestionale di competenza del Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche;

DETERMINA

- l'approvazione degli elementi essenziali del contratto per la "**Fornitura di ricambi per la pompa tipo TK200-250B/7 della ROTOS (PLSO005) installata presso l'impianto di sollevamento Sulcis nel comune di UTA**" predisposti dai funzionari tecnici del SEMS non materialmente allegati alla presente, ma agli atti del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche;
- l'affidamento alla **Società Gruppo Aturia**, piazza Aturia, 9 - 20060 Gesate (MI) della fornitura di che trattasi;
- di impegnare la somma complessiva di euro 7.564,00 (euro settemilacinquecentosessantaquattro/00) sul capitolo **SC10.1903/2019 CDR 00.00.01.28 - Spese manutenzione ordinaria delle opere del sistema idrico multisettoriale** in favore della Società Gruppo Aturia, piazza Aturia, 9 - 20060 Gesate (MI) di cui € 1.364,00 per IVA in split payment;
- di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto rispettivamente l'ing. Marco Cordeddu e il PI Alessandro Angius funzionari del SEMS;
- la trasmissione al SACP della presente determinazione per i provvedimenti di competenza.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell' art 23 del D.Lgs. n.33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n° 14/95, è immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE
Ing. Roberto Maurichi

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.