


LEGENDA	
	ARMATURA STRADALE SINGOLA SU PALO ESISTENTI
	ARMATURA STRADALE DOPPIA SU PALO ESISTENTI
	ARMATURA STRADALE SINGOLA DA SOSTITUIRE CON ARMATURA A LED DA 27 SW SU PALO ESISTENTE
	ARMATURA STRADALE DOPPIA DA SOSTITUIRE CON ARMATURA A LED DA 27 SW SU PALO ESISTENTE
	ARMATURA STRADALE SINGOLA DA SOSTITUIRE CON ARMATURA A LED DA 27 SW A PANCE
	RIFACIMENTO LINEA DORSALE IN CAVO 4(x6) TIPO FG7-R
	ENTRO TUBAZIONI ESISTENTI
	TUBAZIONI ESISTENTI
	NON OGGETTO DI INTERVENTO
	POZZETTO DI SPEZIONE ESISTENTE
	NON OGGETTO DI INTERVENTO

NOTE:
IN OGNI PALO SUL QUALE VERRA' SOSTITUITA L'ARMATURA STRADALE SARA' INFILATA LA SEGALE DI RACCORDO E LA INFILATA DI DERIVAZIONE IN GEL. I COLLEGAMENTI TRA LA LINEA DORSALE E I CORPI ILLUMINANTI SARANO REALIZZATI IN CAVO 2x1,5 TIPO FG10-R



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013

ASSE IV - L. di A. 4.1.5.b - Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica (iter12)

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE MT, MT/bt E bt DELLA DIGA MEDAU ZIRIMILIS E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PARINGIANU (STAGNE FORRU)

Allegati grafici

Allegato:
B3

Planimetria generale: Illuminazione esterna coronamento

scala:
1:1000

Redatto dal Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Progettista	Responsabile del Procedimento	Collaborazioni tecniche
Dott. Ing. Marco Cordeddu	Dott. Ing. Marco Cordeddu	Geom. Fabiana Usai

Coordinatore della Sicurezza	Il Direttore di Servizio
Dott. Ing. Marco Cordeddu	Dott. Ing. Franco Oliargiu

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Franco Oliargiu

Marzo 2015

