LEGENDA

- INTERRUTTORE UNIPOLARE
- PLAFONIERA 2x36W IP65
- PLAFONIERA 2x36W IP65 CON INVERTER AUTONOMIA 1h (2h Locale G.E.)
- PRESA INDUSTRIALE 220V 2P+T DA 16A INTERBLOCCATA DOTATA DI FUSIBILE
- PRESA INDUSTRIALE 380V 4P+T DA 32A INTERBLOCCATA DOTATA DI FUSIBILE
- CASSETTA DI DERIVAZIONE
- PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA
- PRESA E SPINA FISSE DA PARETE A 90° 220V 2P+T DA 16A PER ALIMENTAZIONE UPS MT
- COLLETTORE-SEZIONATORE DI TERRA
- COLLETTORE DI TERRA INTERNO AL QUADRO
- PERCORSO NUOVI CONDUTTORI
- PERCORSO CONDUTTORI ESISTENTI
- aa *Øy* [PTx] CIRCUITO aa TUBAZIONE y E TIPO POSA x
- *XX* NOME CIRCUITO

TABELLA CAVI		
CIRCUITO	FORMAZIONE	TIPO CAVO
QGBT	3x120+1N70	FG7(O)M1 0.6/1kV
GE	3x70+1N35	FG7(O)M1 0.6/1kV
TR	3x50	RG7H1M1 12/20kV
LC	2x1.5+1G1.5	N07V-K 450/750V
EMC	2x1.5+1G1.5	N07V-K 450/750V
LG	2x1.5+1G1.5	N07V-K 450/750V
EMG	2x1.5+1G1.5	N07V-K 450/750V
PC	4x2.5+1G2.5	N07V-K 450/750V
PG	4x2.5+1G2.5	N07V-K 450/750V
LM	2x1.5+1G1.5	N07V-K 450/750V
PM	2x2.5+1G2.5	N07V-K 450/750V

POSA TIPO 3:
CAVI UNIPOLARI SENZA GUAINA
IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI

PARTICOLARE COLLETTORE-SEZIONATORE DI TERRA



01 COLLEGAMENTO CON LA STRUTTURA CORDA IN RAME 1x35mm²
02 ARRIVO DAL DISPERSORE DI TERRA ESISTENTE CORDA IN RAME 1x50mm²
03 COLLEGAMENTO ALLA BANDELLA CONDUTTORE N07V-K 1x70mm²
04 DISPONIBILE
05 DISPONIBILE

DIGA CARRU SEGAU
DISPOSIZIONE PLANIMETRICA APPARECCHIATURE
IMPIANTO DI TERRA SC 1:50



DIGA CARRU SEGAU
SCHEMA D'INSTALLAZIONE
IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE SC 1:50



SEZIONE A–A
Scala 1:50



SEZIONE B–B
Scala 1:50



sezione C–C
Scala 1:50



sezione D–D
Scala 1:50



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013
ASSE IV - L. di A. 4.1.5.b - Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica (iter12)

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO L'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE MT, MT/bt E bt DELLA DIGA MEDAU ZIRIMILIS E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PARINGIANU (STAGN'E FORRU)

Allegati grafici

Diga Carru Segau: Situazione di Progetto
Distribuzione Principale MT e bt - Impianto di terra
Schema d'installazione Impianti Luce e FM
Sezioni

Allegato: B1.19

scala: 1:50

Redatto dal Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Progettisti	*Responsabile del Procedimento*	*Collaborazioni tecniche*
Dott. Ing Marco Cordeddu *P.I. Andrea Tronci* *P.I. Alessandro Angius*	*Dott. Ing. Marco Cordeddu*	*Dott. Ing. Alessandro Pinna* *P.I. Dionisio Rivano* *Sig. Marcello Corrias* *Sig. Giacinto Murgia* *Sig. Giuseppe Sitzia* *P.I. Paolo Aresu* *Geom. Marco Orrù*
Coordinatore della Sicurezza *P.I. Alessandro Angius*	***Il Direttore di Servizio*** *Dott. Ing. Franco Ollargiu*	***Coordinamento Elaborazioni Grafiche*** *Geom. Fabienna Usai*

Il Direttore Generale ff *Dott.Ing. Franco Ollargiu*

Marzo 2013