LEGENDA

- INTERRUTTORE UNIPOLARE
- PLAFONIERA 2x36W IP65
- PLAFONIERA 2x36W IP65 CON INVERTER AUTONOMIA 1h (2h Locale G.E.)
- PRESA BIPASSO 10/16A
- TELECAMERA
- MONITOR
- DVR — DVR 4 CANALI CON HDD 1TB
- PERCORSO NUOVI CONDUTTORI
- PERCORSO CONDUTTORI ESISTENTI
- TUBAZIONE A PARETE
- aa Øy [PTx] — CIRCUITO aa TUBAZIONE y E TIPO POSA x
- XX — NOME CIRCUITO
- ATLS — ATLS - SSCP
- ROU — ROUTER
- PARABOLA
- SENSORE D'ALLARME
- SIRENA
- CHIAVE ANTINTRUSIONE
- ANT — CENTRALE ANTINTRUSIONE

TIPI DI POSA

POSA TIPO 3A:
CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA)
IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI

UNIONE EUROPEA — REPUBBLICA ITALIANA — REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA / REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013
ASSE IV - L. di A. 4.1.5.b - Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica (iter12)

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO L'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE MT, MT/bt E bt DELLA DIGA MEDAU ZIRIMILIS E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PARINGIANU (STAGN'E FORRU)

Allegati grafici

Diga Medau Ziri Milis: Situazione di Progetto Cabina - Locale GE Sa Schina de sa Stoia: Distribuzione Principale, Impianto di Terra, Generatore FV Schema d'installazione Impianti Luce e FM Videosorveglianza e Antintrusione

Allegato: B1.26

scala: 1:50

Redatto dal Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Progettisti	Responsabile del Procedimento	Collaborazioni tecniche
Dott. Ing Marco Cordeddu P.I. Andrea Tronci P.I. Alessandro Angius	Dott. Ing. Marco Cordeddu	Dott. Ing. Alessandro Pinna P.I. Dionisio Rivano Sig. Marcello Corrias Sig. Giacinto Murgia Sig. Giuseppe Sitzia P.I. Paolo Aresu Geom. Marco Orrù
Coordinatore della Sicurezza	**Il Direttore di Servizio**	**Coordinamento Elaborazioni Grafiche**
P.I. Alessandro Angius	Dott. Ing. Franco Ollargiu	Geom. Fabienna Usai

Il Direttore Generale ff
Dott.Ing. Franco Ollargiu

Marzo 2013

LOCALE GENERATORE FOTOVOLTAICO
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
SCHEMA D'INSTALLAZIONE IMPIANTI SC 1:50



LOCALE GENERATORE FOTOVOLTAICO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA SC 1:50



TABELLA CAVI		
CIRCUITO	FORMAZIONE	TIPO CAVO
QGEN	2x6	FG7(O)M1 0.6/1kV
GE	3x35+1N25	FG7(O)M1 0.6/1kV
IFV	3G6	FG7(O)M1 0.6/1kV
LC	2x1.5+1G1.5	N07V-K 450/750V
EMC	2x1.5+1G1.5	N07V-K 450/750V
LG	2x1.5+1G1.5	N07V-K 450/750V
EMG	2x1.5+1G1.5	N07V-K 450/750V
LT	2x1.5+1G1.5	N07V-K 450/750V
EMT	2x1.5+1G1.5	N07V-K 450/750V
PC	2x2.5+1G2.5	N07V-K 450/750V
PG	2x2.5+1G2.5	N07V-K 450/750V
PT	2x2.5+1G2.5	N07V-K 450/750V

SEZIONE A–A
Scala 1:50



LOCALE GENERATORE FOTOVOLTAICO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC 1:50
3.0kWp (12 Moduli x 250Wp)



LOCALE TRAVERSA
SCHEMA D'INSTALLAZIONE IMPIANTI SC 1:50



LOCALE TRAVERSA
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA SC 1:50



sezione B–B
Scala 1:50



SEZIONE C–C
Scala 1:50