



Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Determinazione n°348 del 19/04/2019

Oggetto: *Fornitura e Installazione ripetitore UHF presso stazione radio M.Urtigu*
Affidamento diretto (Art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016)
Importo € 5.350,00 + IVA
Ditta SPE Electronics S.r.l.
Impegno di spesa capitolo SC10.1903/2019 CDR 00.00.01.19
CIG ZAC2820637 **RUP** Geom. Roberto Salis

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'EAF in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

ViSTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1/15 del 08.01.2019 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 53 del 12 dicembre 2018 concernente "Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio 30 aprile 2019, all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione anno 2019;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di Direzione del Servizio Gestione Nord sono state conferite al dirigente dell'Ente ing. Libero Ferreri a decorrere dal 01.09.2016 e per un quinquennio;

Premesso che:

- La gestione del canale adduttore principale Sinistra Tirso (2C.C1) avviene attraverso l'utilizzo del sistema di telecontrollo che consente di monitorare in tempo reale i livelli idrici nei diversi tratti del canale e le portate erogate alle utenze dislocate lungo tutto lo sviluppo dello stesso;
- Il rilevamento costante dei dati suindicati è indispensabile per poter programmare la portata da far transitare nel canale ed il funzionamento dei sezionamenti lungo linea in modo da garantire adeguati livelli idrici per la regolare fornitura idrica ed evitare disservizi alle utenze;
- la trasmissione dei dati avviene via radio tra la stazione radio ripetitrice che ha un dialogo continuo tra il centro operativo e le diverse periferiche installate lungo il canale;
- la stazione radio ripetitrice è collocata a M.Urtigu presso il sito del Corpo Forestale;
- Attualmente il sistema di telecontrollo risulta non funzionare regolarmente a causa del fuori servizio, nella stazione radio di M.Urtigu, dell'apparecchiatura ripetitrice di emergenza che consente di avere un dialogo continuo tra il centro operativo e le diverse periferiche;

Considerato che:

- si rende necessario provvedere alla fornitura ed installazione, presso la stazione radio di M.Urtigu, di un ripetitore UHF per il ripristino delle condizioni di sicurezza in emergenza;
- con Determinazione n.883 del 29.07.2015 del SGN era stata a suo tempo affidata alla ditta SPE Electronics S.r.l. di Assemini (CA) la fornitura ed installazione, presso la stazione di M.Urtigu, delle apparecchiature individuate dal SPT dell'Ente per realizzare la stazione radio ripetitrice;

Visto:

- il preventivo di spesa prot. n. SEO014 del 18.04.2019 presentato dalla ditta SPE Electronics S.r.l. di Assemini (CA), per un importo complessivo di € 5.350,00 + IVA per la fornitura e installazione del ripetitore UHF presso la stazione radio di M.Urtigu;
- l'importo richiesto è congruo e conveniente per quanto offerto;
- la fornitura graverà sul capitolo SC10.1903/2019 (Manutenzione ordinaria delle opere del SIMR SGN) CDR 00.00.01.19;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta SPE Electronics S.r.l. P.I. 02030710921 – Z.I. Macchiareddu - 6^a strada, angolo 3^a – 09032 Assemini (CA), la *Fornitura e Installazione del ripetitore UHF presso stazione radio M.Urtigu* per il prezzo complessivo di € 6.527,00 (di cui € 1.177,00 per IVA);
2. di impegnare a favore della Ditta SPE Electronics S.r.l. P.I. 02030710921 – Z.I. Macchiareddu - 6^a strada, angolo 3^a – 09032 Assemini (CA), l'importo di € 6.527,00 come di seguito indicato:

<i>Importo</i>	<i>Capitolo</i>
€ 6.527,00	SC10.1903/19 (Manutenzione ordinaria delle opere del SIMR SGN) CDR 00.00.01.19;

necessaria per la *Fornitura e Installazione del ripetitore UHF presso stazione radio M.Urtigu*;

3. di incaricare il Geom. Roberto Salis quale Responsabile dell'esecuzione;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013"

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

L.F.

Il Direttore del Servizio

Ing. Libero Ferreri

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.